

Vlaamse overheid

Vlaams Energieagentschap

E-mail: energie@vlaanderen.be

Website: www.energiesparen.be



# EPB-aangifte

Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

## Appartement 2.3

13040-G-458/06/EP03086/T004/D01/SD011

Dossiernaam: Bouwen van appartementen

Dossiercode: T004

Nieuwbouw

Wonen

Ontvangstdatum: 19/03/2009

EPB-software versie 1.2.12

Turnhout

### Waarvoor dient dit formulier?

Dit formulier is het bewijs dat u de EPB-aangifte hebt verstuurd aan het Vlaams Energieagentschap. Dit formulier bevat de invoergegevens en de resultaten van de berekening van de energieprestatie en het binnenklimaat van het (deel van het) gebouw waarvoor u aangifte doet. Dit formulier bevat de gegevens die door de verslaggever elektronisch zijn verstuurd aan de Energieprestatiedatabank.

### Wat moet u met dit formulier doen?

Het afgedrukte formulier moet ondertekend worden door de aangifteplichtige en de verslaggever. De verslaggever bewaart dit ondertekende formulier gedurende 5 jaar na de datum van ontvangst, de aangifteplichtige 10 jaar.

### Waar kunt u terecht voor meer informatie over dit formulier?

Als u vragen hebt over dit formulier of over de procedure ervan, dan kunt u contact opnemen met het Vlaams Energieagentschap, e-mail: energie@vlaanderen.be.

### Privacy

De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in bestanden. Uw gegevens worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier en kunnen ook anoniem verwerkt worden voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om de gegevens te raadplegen en te laten verbeteren.

## A. Algemene gegevens van Appartement 2.3

### 1. Ligging

Straat, nummer en busnummer: Druivenstraat 3

Postnummer en gemeente: 2300 Turnhout

Naam v/d verkaveling:

Lotnummer:

Afdeling:

Sectie:

Nummers:

Kadastrale gegevens: 3

S

276k

3A/3 = 5/3

### 2. Data

Datum aanvraag stedenbouwkundige vergunning: 16/05/2007

Datum verlenen stedenbouwkundige vergunning: 16/07/2007

Datum van ingebruikname: 01/01/2009



## E. Samenvatting van de resultaten

Naam deelproject: Nieuwbouwproject  
 Naam subdossier: Appartement 2.3  
 Aard van de werkzaamheden: Nieuwbouw  
 Bestemming: Wonen

	U-waarden en/of R-waarden	K-peil	E-peil	Ventilatie	Oververhitting
Eis	<input checked="" type="checkbox"/>	45	100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bereikte prestatie	/	38	89	/	/
Conformiteit	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet niet

Datum: / /

De aangifteplichtige 1,  
 Marc Eysermans  
 Netebeemden nv

(handtekening)

De aangifteplichtige 2,  
 Pedro Verhaert  
 Netebeemden nv

(handtekening)

De verslaggever,  
 Wim Vaes

(handtekening)

## F. Bijlagen bij de EPB-aangifte

- Energieprestatiecertificaat X
- Formulier Opdeling bouwproject X
- Transmissieformulier X



**2. K-peil resultaat**

Dit subdossier is deel van K-peil volume: K-peil volume1

Beschermd volume: 1785.2 m<sup>3</sup>

Verliesoppervlakte: 837.24 m<sup>2</sup>

Gemiddelde U-waarde: 0.517 W/m<sup>2</sup>K

Compactheid: 2.132 m

K-peil	K-peil eis	Voldaan
38	45	ja

**3. E-peil resultaat**

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik: 24157.308 MJ

Referentiewaarde voor het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik: 27329.795 MJ

E-peil	E-peil eis	Voldaan
89	100	ja

**4. Resultaat op het vlak van oververhitting**

Naam energiesector	Oververhittingsindicator [Kh]	Max. oververhittingsindicator [Kh]	Voldaan
Energiesector 1	18292.238	17500.0	nee

